



防火部材

タイカブラック

パテエース

適用 ・パテエース(ケーブル)工法 ・パテエース(ケーブル)両側工法
・樹脂スリーブ工法 ・スリーブ工法 ・パテエース(空調)工法
・パテエース(空調)両側工法 ・パテエース工法 ・クイック2工法

粘土のように詰めるだけの簡単施工。パテエース1つで様々な施工に対応しています。

△ 警告 国土交通大臣認定書 及び、(一財)日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様にに基づき、正しく施工してください。

- ケーブルは、火災時に過大な荷重がかかり、壁、床を損傷することがないように固定してください。
※正しい施工を行わないと火災時に延焼の恐れがあります。

△ 注意 以下の事項を守らない場合、人体に影響を及ぼす場合があります。

- パテエースが皮膚に付着した場合は必要に応じて触れた箇所を石鹸等で洗浄してください。
(人体への特別な影響が必ずあるわけではありません。)
- パテエースが目に入った場合は、真水で数分間洗浄し、傷がある場合や刺激を感じる場合等は、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
- パテエースを誤って飲み込んだ場合は、真水でよく口を洗浄し、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
- 作業時は保護手袋等、安全な服装を着用し行ってください。
- 作業場では火気を使用しないでください。
- 作業後は必ず手洗い、うがいを行ってください。
(特に喫煙、飲食前には必ず行ってください。)

施工・保管 ●ご使用の際には、所轄の行政機関にご確認ください。

- の注意** ●各工法の詳細が記載してある技術資料等をご覧の上、認定条件・評定条件をご確認の上、正しく施工を行ってください。認定条件・評定条件を満たしていない場合は正しい施工と認められません。
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管・ガスフレキ管を直で配管はできません。さや管、被覆付等で配管してください。
 - 冷暗所に保管し、直射日光、高温、水濡れを避けてください。また、可燃物付近に保管しないでください。

お願い ●工法の詳細が記載してある技術資料等を別途ご用意しております。
弊社営業管理課または最寄の営業所にご請求ください。

※技術資料等のご請求時には、どの工法を使用し、どんな条件で施工しているか等、詳細をお伝えください。
※認定シール請求書は、弊社総合カタログに記載のものをコピーしてご使用いただけます。
※技術資料等は弊社ホームページからもご覧いただくことが可能です。

資料ご請求先：未来工業 営業管理課 〒503-0201 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1
TEL(0584)68-0008(代) FAX(0584)69-3900

ホームページ：http://www.mirai.co.jp/product/taika/index.html



未来工業株式会社

2151P